

## **Informacija o požaru u tunelu "Sozina"**

Danas, 07.03.2019. godine, u 12:15 dežurni operater u Komandnom centru tunela „Sozina“ dobio je alarm o požaru u trafostanici TS 2, koja se nalazi u okviru tunela „Sozina“, ali van dijela kojim se odvija saobraćaj. Odmah su alarmirani dežurni vatrogasci i tunel je zatvoren za saobraćaj.

Dolaskom na lice mjesta, vatrogasci su zatekli požar koji je skoro bio ugašen. Njihova intervencija je trajala svega par minuta.

Do požara je došlo prilikom radova na zamjeni sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelu „Sozina“ i na prilaznim saobraćajnicama, koje izvode radnici preduzeća sa kojim Monteput doo ima sklopljen ugovor. Radnik koji je radio u trafostanici je zadobio povrede, a njegov kolega je aktivirao protivpožarni aparat, ugasio požar i izveo povrijeđenog kolegu iz trafostanice.

Nakon toga je kolima Hitne pomoći prebačen u Opštu bolnicu Bar, odakle je transportovan u Klinički centar Crne Gore.

Tunel je otvoren za saobraćaj u 12:53, nakon konsultacija sa službenicima Uprave policije.

Na lice mjesta su izašli nadležni organi.

Bezbjednost učesnika u saobraćaju ni jednog trenutka nije bila ugrožena.

**Direktor sektora za upravljanje i održavanje  
tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica**

**Andrej Mihailović**

